LK Altmarkkreis Salzwedel

Kalbe (Milde)

WVG WW Bismark

www.wv-gardelegen.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	43,045	43,11	43,04	43,53	42,5	43,85	42,866667
Chrom	0,05	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,019	0,056	kleiner BG	0,015	kleiner BG	kleiner BG	0,0133
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Kupfer	2	kleiner BG	0,84	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,004
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	15,34	15,39	15,38	16,14	15,3	15,63	14,85
Nickel	0,02	kleiner BG	0,0014	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0008	kleiner BG
Nitrat	50	1,76	1,76	1,6	1,6	1,56	1,52	1,5
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	137,58	138,765	138,345	140,405	140	142,5	141,66667
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Uran	0,01	0,00214	0,00219	0,00244	0,00218	0,00216	0,00242	0,00241

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Bromat und Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung