

**LK Anhalt-Bitterfeld
Köthen (Anhalt)**
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser
www.midewa.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0308	0,0095	0,009	0,0135	0,012	0,0175	0,0133
Ammonium	0,5	kleiner BG	0,09	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,003	kleiner BG	0,001	0,002	0,0007333	0,002	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,001	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,001	0,002	0,002
Bor	1	0,049	0,0415	0,051	0,0433	0,062	0,04	0,0367
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	46,586667	48,5	48,797111	62,285714	50,333333	51	45,666667
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	0,001	kleiner BG	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,029	0,0361	0,0348	0,0405	0,0566	0,0367	0,06
Fluorid	1,5	0,15	0,16	0,111	0,164	0,19	0,13	0,15
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	0,024	0,0267	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	0,013	0,013	0,01	0,007	0,012	kleiner BG	0,0055
Natrium	200	19,93	21,55	21,36	19,91	19,87	16,5	19,33
Nickel	0,02	0,0023	0,0007	0,0008	0,0015	0,0008	kleiner BG	0,003
Nitrat	50	15,28	14,4	15,6	14,5	16,23	15,5	13,27
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	0,01	0,02	0,0133
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	0,003	kleiner BG	kleiner BG	0,002	0,002	kleiner BG	0,002
Sulfat	250	197,95	220,5	220,88889	216,85714	213	239,5	187,66667
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	0,01959	0,01579	0,0157	0,0168	0,01515	0,01623
Uran	0,01	0,0045	0,0049	0,00395	0,004567	0,006	0,00535	0,00525

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung