LK Börde
Westheide
WVG WW Born
www.wasser-twm.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,02
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,00119	0,0011667	0,00116	0,0013	0,00108	0,00104	0,001125
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	7,94	7,693333	7,795	7,87	7,82	8,13	8,11
Chrom	0,05	kleiner BG	0,0001	kleiner BG	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,081	kleiner BG	0,019	0,0765
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,012	0,0152
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,006	0,006	kleiner BG	0,019
Natrium	200	7,19	7,36	7,28	7,78	7,52	7,78	7,77
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Nitrat	50	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	36,26	32,61333	32,95	33,01	33,1	34,5	32
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,00106	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Bromat und Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de
Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung