LK Burgenlandkreis
An der Poststraße
WVG WW Wischroda
www.wasserapolda.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,007	0,013
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,22	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	0,042	0,02	0,032	0,03	0,0245
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	23,4	22	23	22,5	21,5	25	22
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	kleiner BG	0,005	0,0065	0,01	kleiner BG	kleiner BG	0,015
Fluorid	1,5	kleiner BG	0,26	0,29	0,255	0,24	0,29	0,28
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,002	kleiner BG	kleiner BG	0,001
Natrium	200	6,49	7,06	6,85	7,25	6,97	5,9	6,76
Nickel	0,02	0,0007	0,0006	0,0009	0,0007	kleiner BG	kleiner BG	0,0007
Nitrat	50	12,5	13	12,5	12	10,5	12	11
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	0,002	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	78	86	81,5	87,5	77	90	99,5
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,002	0,0032	0,0015	kleiner BG	0,00535
Uran	0,01	0,0068	0,008	0,00665	0,0077	0,0077	0,007	0,0068

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze