

LK Burgenlandkreis

Lützen

WVG WW Leißling
www.stadtwerke-wsf.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,006
Ammonium	0,5	0,0185	0,0375	0,023	0,068	0,023	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	0,002	kleiner BG	0,002	0,001	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,001	0,001	kleiner BG	kleiner BG	0,002	0,001	kleiner BG
Bor	1	0,0565	0,042	0,0425	0,036	0,0399	0,037	0,0357
Bromat	0,01	0,0083	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	115,16	104,608	123,675	98,711111	123,166667	131,666667	124,875
Chrom	0,05	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,007	0,0115	0,029	0,4102	0,0119	0,0158	0,01
Fluorid	1,5	0,397	0,352	0,364	0,366	0,346	0,335	0,357
Kupfer	2	0,004	kleiner BG	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	0,0068	0,00794	0,0127	0,06551	0,01392	0,01412	0,0213
Natrium	200	66,9	66,86	70,32	57,4	69,05	73,6	70,9
Nickel	0,02	0,0006	0,0006	0,0005	0,0006	0,0006	kleiner BG	0,0008
Nitrat	50	1,8	1,54	1,26	1,28	1,22	1,65	1,36
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,02	0,01	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	110,18	108,346	109,85	79,63333	101,5	102,66667	100,825
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig
Uran	0,01	0,002693	0,00275	0,00262	0,00291	0,00257	0,002617	0,002613

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung