

LK Harz

Harzgerode

WVG WW Harzgerode + WW Quedlinburg

[Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz \(zweckverband-ostharz.de\)](http://zweckverband-wasserversorgung-und-abwasserentsorgung-ostharz.de)

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0571	0,0328	0,0396	0,059	0,039	0,0588	0,0853
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	0,18	keine Daten	0,01
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	29,485	24,83	48,235	25,64	37,2	23,3	20,8
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	kleiner BG	0,0001	0,0001	0,0001
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	kleiner BG	kleiner BG	0,012	kleiner BG	0,036	kleiner BG	kleiner BG
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	0,003	kleiner BG	kleiner BG	0,0033	kleiner BG
Mangan	0,05	0,008	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,003	0,01	kleiner BG
Natrium	200	11,41	10,97	13,8	10,65	14,62	10,11	10,73
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Nitrat	50	12,67	12,42	3,4	16,17	7,2	15,5	12,7
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	45,885	47,13	25,435	48,97	47,3	42,8	44,9
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,0155	0,01469	kleiner BG	0,01346	0,0052	0,00792	0,01662
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

WVG nach Jahren

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

WVG WW
Harzgerode + WW
Quedlinburg

WVG WW
Harzgerode + WW
Quedlinburg

WVG WW
Harzgerode + WW
Quedlinburg

WVG WW
Harzgerode + WW
Quedlinburg

WVG MW
Harzgerode + FW
Wienrode

WVG MW
Harzgerode + FW
Wienrode

WVG MW
Harzgerode + FW
Wienrode

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung