

LK Harz
Ilseburg (Harz)
WVG WW Zillierbachtalsperre
www.stadtwerke-wernigerode.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0257	0,0203	0,0321	0,0588	0,0906	0,1118	0,1671
Ammonium	0,5	0,01	0,01	0,01	0,01	kleiner BG	0,01	0,01
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0003	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,036	0,043
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	23,291429	23,204	22,8025	14,37375	14,871429	12,71	14,428571
Chrom	0,05	0,0001	0,0001	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0146	0,0191	0,0182	0,0309	0,0234	0,0186	0,0289
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,11	kleiner BG
Kupfer	2	0,0073	0,0046	0,0029	0,004	0,0039	0,0112	0,0043
Mangan	0,05	0,0076	0,00825	0,007	0,01094	0,01661	0,03757	0,05765
Natrium	200	6,45	6,37	6,44	6,24	6,18	5,66	5,36
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0009	0,0015
Nitrat	50	23,41	23,91	15,26	7,8	7,39	4,28	5,1
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,002
Sulfat	250	12,06429	12,408	13,66875	15,48125	16,22857	15,22	14,5
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,02819	0,02511	0,03112	0,02807	0,02897	0,02592	0,03822
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung