

LK Harz
Oberharz am Brocken
WGA Teichtalstollen Königshütte
www.wahb.eu

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,000006	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	0,145	0,163	0,152	0,187	0,206	0,189	0,177
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	36,97	32,82	32,48	40,24	36,3	31	31,8
Chrom	0,05	0,0002	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0003
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0205	0,016	0,0185	0,0195	0,0355	0,0697	kleiner BG
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	18,1	17,87	17,14	17,95	16,96	15,93	15,7
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Nitrat	50	8,71	8,72	8,49	8,36	6,81	5,99	6,22
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	29,52	29,39	28,36	29,95	29,3	31,2	29
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Bromat ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung