

LK Harz
Oberharz am Brocken
WVG WGA Stollen Tanner Strasse Trautenstein
www.wahb.eu

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	0,00095	0,00105
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Bromat	0,01	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Cadmium	0,003	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	5,17	keine Daten	4,97	4,78	keine Daten	4,36	4,38
Chrom	0,05	0,0002	keine Daten	0,0002	0,0001	keine Daten	0,0001	0,0002
Cyanid	0,05	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0078	0,007	0,0105	0,014	0,012	0,01	0,01
Fluorid	1,5	0,27	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Kupfer	2	0,002	keine Daten	0,0023	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	0,002	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	0,015	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	5,6	keine Daten	6,04	5,55	keine Daten	5,61	5,5
Nickel	0,02	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Nitrat	50	13,44	keine Daten	8,86	6,32	keine Daten	5,07	8,37
Nitrit	0,5	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	33,33	keine Daten	38,7	40,34	keine Daten	39,6	37
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,00335	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig	0,00431	0,00452
Uran	0,01	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG	keine Daten	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Bromat und Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständigen Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung