LK Mansfeld-Südharz
Sangerhausen
WVG WW Wettelrode
www.wasser-suedharz.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,005	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,007	kleiner BG
Ammonium	0,5	0,057	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,33	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	0,007	0,023	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,009	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	84,25	70	62	61	59	70	65
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,003	0,038	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,014	kleiner BG
Fluorid	1,5	0,14	0,12	0,22	kleiner BG	0,15	kleiner BG	0,21
Kupfer	2	0,005	0,007	0,006	0,01	0,059	0,004	0,004
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	0,001	0,002	0,001
Natrium	200	28	25,3	22,6	21,2	23,8	27	25,2
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG
Nitrat	50	6,04	7,5	6,7	5,6	7,1	8	6,6
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG
Sulfat	250	65,17	67	67	63	69	81	84
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	kleiner BG
Uran	0,01	0,0016	0,002	0,002	0,0022	0,0018	0,0019	0,0018

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de
Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung