

LK Saalekreis
Kabelsketal
WVG EP Großkugel (Südring)
www.fvw-torgau.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0188	0,0073	0,014	0,012	0,007	0,007	0,02
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	0,14	0,14	kleiner BG	0,1	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,004	kleiner BG	0,001	0,006	0,001	kleiner BG	0,001
Bor	1	0,009	0,032	0,0365	0,03	0,03	0,03	0,04
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	45,19	39	41,1	42,25	42,6	43,6	41
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,0008	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,026	0,0949	0,0958	0,0662	0,0671	0,0655	0,0591
Fluorid	1,5	0,08	0,1	0,14	0,12	0,145	0,095	0,18
Kupfer	2	0,055	0,12	0,005	0,042	0,028	0,079	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,009	kleiner BG
Natrium	200	23	23,1	23,8	23,65	22,45	20,3	20
Nickel	0,02	0,0048	0,0012	0,0296	0,0028	0,002	0,0025	kleiner BG
Nitrat	50	1,14	1,6	1,54	1,24	1,23	1,42	1,6
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	0,01	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,001	0,002	kleiner BG
Sulfat	250	119,97	115	123	114,5	127	138,5	135
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,00412	0,00359	0,00386	0,00375	0,0043	0,00224	0,00285
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung