LK Stendal
Eichstedt (Altmark)
WVG WW Stendal
www.stadtwerke-stendal.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	0,04	0,032	0,143333	0,153333	0,195	0,365	0,085904
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
Bor	1	0,102	0,112	0,108	0,104	0,1215	0,105	0,136
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	33,3325	33,856667	33,613333	37,530667	33,312222	34,455556	38,485714
Chrom	0,05	0,0001	0,0001	kleiner BG	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	0,00061	0,0008	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,00058
Eisen	0,2	kleiner BG	0,01	0,0155	0,0347	0,01	0,024	0,0305
Fluorid	1,5	0,235	0,24	0,245	0,27	0,245	0,225	0,245
Kupfer	2	0,0116	0,0247	0,0113	0,1271	0,0678	0,0503	0,1505
Mangan	0,05	0,00593	0,01144	kleiner BG	0,0785	0,07256	0,05168	0,05435
Natrium	200	32,89	31,05	30,85	33,7	31,46	31,35	32,18
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0002	0,0004	0,0014	0,002
Nitrat	50	2,19	2,12	2,26	2,96	2,41	2,75	4,06
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	0,0133
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	35,8275	35,92167	30,79167	41,94033	35,46667	44,84444	82,61429
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Bromat und Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de
Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt
www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung