LK Stendal

Hansestadt Havelberg

WVG WW Havelberg

www.tahv-havelberg.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	0,02	0,04	0,03	0,02	0,04	0,01	0,03875
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	44,825	44,41	43,81	47,965	45,61	45,2	44,8
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	0,0002	0,0001	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0668	0,0188	0,018	0,017	0,0182	0,052	0,0605
Fluorid	1,5	0,236	0,25	0,245	0,255	0,241	0,21	0,208
Kupfer	2	kleiner BG	0,0023	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0114	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,011	0,0656	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	11,52	10,27	11,35	12,08	11,64	11,54	11,36
Nickel	0,02	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0028	kleiner BG	kleiner BG
Nitrat	50	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	154,035	151,89	157,835	158,975	157	150,5	151,5
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig	Untersuchung nicht notwendig
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Bromat und Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de ->Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung