LK Wittenberg
Coswig (Anhalt)
WVG WW Wörpen
www.stadtwerke-coswig-anhalt.de/geschaeftsbereiche/trinkwasserversorgung.html

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,013	0,012	0,011	0,009	0,0205	0,009	0,011
Ammonium	0,5	0,013725	0,065191	0,046629	0,0553	0,0296	0,0411	0,0321
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,005	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	0,01	kleiner BG
Bor	1	0,005	0,0245	0,008	0,006	0,014	0,07	0,02
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,002	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	13,5	9,5	11	13,1	10,75	8,73	11,95
Chrom	0,05	kleiner BG	0,0001	kleiner BG	0,0001	0,005	0,0002	0,0003
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,005	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,002	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0275	0,0145	0,0257	0,017	0,0275	0,0338	0,032
Fluorid	1,5	kleiner BG	0,092	kleiner BG	kleiner BG	0,08	0,1	kleiner BG
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,005	0,005	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,005	0,012	0,05
Natrium	200	7,5	7,2	6,96	7,02	7,25	7,3	6,5
Nickel	0,02	0,0011	0,0011	0,001	0,001	0,0054	0,007	0,0011
Nitrat	50	1,52	2,25	3,45	2,34	2,76	2,5	2,81
Nitrit	0,5	0,0455	0,063	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	0,00016	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	64	59,5	59,3	60,45	57,43333	55,3	59,6
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0002	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	0,0015	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,007
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze