

**LK Wittenberg
Kemberg**

WVG WW Pratau
www.wazv-eh.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,025	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,007	kleiner BG	kleiner BG
Ammonium	0,5	0,1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,05	0,056667
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,004	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	0,000003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,001	0,001
Bor	1	0,0435	0,047	0,0537	0,041	0,0605	0,05	0,07
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	26,95	24,7	25,5	28,505333	28	25,833333	24,571429
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0002	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,067	0,0268	0,033	0,0381	0,0549	0,0252	0,0455
Fluorid	1,5	0,205	0,155	0,142	0,162	0,127	0,107	0,167
Kupfer	2	0,018	0,013	0,013	0,01	0,014	0,01	0,009
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0205	0,006
Natrium	200	21,02	20,52	22,27	20,03	20,63	21,87	20,39
Nickel	0,02	0,0003	0,0005	kleiner BG	0,0004	0,0004	0,0006	0,0004
Nitrat	50	1,1	1,4	1,4	1,25	1,1	1,05	1,46
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,02	0,01	0,01
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,001
Sulfat	250	86,45	89	51,16667	100,33333	86,83333	96,5	86,14286
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,0024	0,00555	0,00529	0,0026	0,004	0,004	0,00745
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung