

LK Wittenberg
Zahna-Elster
WVG WW Klebitz
www.midewa.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,054	kleiner BG	kleiner BG	0,015	kleiner BG	0,006	0,008
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,05
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG
Arsen	0,01	0,002	0,0002	0,0002	kleiner BG	kleiner BG	0,002	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,001	0,001	kleiner BG	0,001	0,001	0,002	0,001
Bor	1	0,023	kleiner BG	0,059	0,03	0,082	0,031	0,02
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	34,535	30,333333	38,475	38,6	41,4	41,333333	37,6
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	0,0005	0,0002	0,0002	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,041	0,012	0,0292	0,0225	0,014	0,0102	0,0122
Fluorid	1,5	0,223	0,14	0,171	0,15	0,178	0,163	0,206
Kupfer	2	0,0645	0,21	0,081	0,053	0,021	kleiner BG	0,033
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	14,1	15,8	17,2	16,8	16,52	16,27	13,76
Nickel	0,02	0,0016	0,0019	0,0008	0,0009	0,001	0,0007	0,0008
Nitrat	50	9,59	11,77	17,98	15,24	16,94	16,43	17,52
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	kleiner BG	0,01	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	0,004	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,002	kleiner BG
Sulfat	250	123,725	104	123	126,6	127,4	135,66667	132,6
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Uran	0,01	0,0017	0,0019	0,0029	0,00245	0,0022	0,00195	0,0019

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung